

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 т.262-20-09 ф.262-20-09 E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кушевского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю**

(наименование органа государственного надзора)

ст. Кушевская пер. Куцева, 56, тел. 8(86168) 57764, E-mail: ogpn_29@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 7/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 18 имени Могилевского М.Г. (МБОУ ООШ № 18), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 18 имени Могилевского М.Г., Директор Фоменко Елена Владимировна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Василенко Д.В.*

*Отдел надзорной деятельности и про- № 7
филактической работы Кушевского
района управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю*

(наименование органа ГПН)

от « 11 » января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с _____ ч _____ мин.

« 1 » февраля 2021 г. по _____ ч _____ мин. « 26 » февраля 2021 г.

проведена плановая выездная проверка с целью

Лицо проводившее проверку: *Начальник, Главный государственный инспектор Василенко Дмитрий Васильевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Наименование объекта и адрес *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 18 имени Могилевского М.Г. (МБОУ ООШ № 18), ст-ца. Кисляковская, ул. Красная 45 корп. 1*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В МБОУ ООШ № 18 отсутствуют извещатели пожарные ручные непосредственно возле двух выходов из здания на высоте 1.5 мет-ра от пола.(МБОУ ООШ № 18)	НПБ 88-01	12.07.2021	
2	п.1 Не разработана инструкция согласно раздела XVIII настоящих правил(МБОУ ООШ № 18)	Постановление Правительства 1479 от 16.09.2020 года	12.07.2021	
3	На объекте защиты помещение, предназначенное для одновременного пребывания более 50 человек имеет менее двух эвакуационных выходов.(МБОУ ООШ № 18)	СП 1.13130.2009 : п. 4.2.1	12.07.2021	
4	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки (системы) противопожарной защиты.	Постановление Правительства 1479 от 16.09.2020 года п.54	12.07.2021	
5	На объекте защиты пожарные щиты не укомплектованы пожарным инструментом (инвентарем) согласно приложению № 7 настоящих правил.	Постановление Правительства 1479 от 16.09.2020 года, приложение 7	12.07.2021	
6	Разработать декларацию в соответствии с настоящим приказом МЧС России №171 от 16.03.2020 года(МБОУ ООШ № 18)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	12.07.2021	
7	Отсутствуют указатели места расположения источников наружного противопожарно-	Постановление правительства РФ № 1478	12.07.2021	

	го водоснабжения с указанием расстояния до них (МБОУ ООШ № 18)			
--	--	--	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 6 ч. 1 (п. 1, п. 2)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июля 2021 г.

(квартал, месяц).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник,
Главный государственный инспектор
Василенко Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

